



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM**

DC-M-M-10-001-4.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas características se detallan a continuación:

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): **MELISAM S.A.**

DOMICILIO LEGAL: **Diagonal Catalinas 5770; CP B1650 FIB San Martín; Pcia. de Buenos Aires**

PRODUCTO: **Extintores bajo presión manuales, a base de gases de extinción halogenados de baja presión (agentes limpios HCFC)**

TIPO O MODELO: **2,5 kg; 5 kg y 10 kg de capacidad nominal**

MARCA: **MELISAM**


NORMA: **IRAM 3504**


El Titular deberá cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.


OBSERVACIONES ADICIONALES: **Forma parte integrante e indivisible de la presente, el Anexo I.**

Nota: Esta Licencia anula y reemplaza a la emitida con fecha 2008-12-16 para el mismo producto, a los efectos de su actualización, por cambio de domicilio legal.

Aprobado por el Comité General de Certificación, en su sesión del 16 de junio de 2009 - (Acta 6-2009).


Dirección de Certificación


Dirección General


Comité General de Certificación

F 298 (G) Rev. 0



LICENCIA QUE OTORGA IRAM
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN,
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DC-M-M-10-001-4.1

ANEXO I


FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): MELISAM S.A.

CALIFICACIÓN DE POTENCIAL EXTINTOR

Marca	Capacidad	Agente Extintor	Potencial Extintor
MELISAM	2,5 kg	HCFC 123 – Mezcla B (Norma IRAM 3526-2)	1 A – 5 B
MELISAM	5 kg	HCFC 123 – Mezcla B (Norma IRAM 3526-2)	1 A – 10 B
MELISAM	10 kg	HCFC 123 – Mezcla B (Norma IRAM 3526-2)	2 A – 10 B

HCFC-Mezcla B – Diclorotrifluoroetano + tetrafluoruro de carbono + argon

Aprobado por el Comité General de Certificación, en su sesión del 16 de junio de 2009 - (Acta 6-2009).


Ing. Carlos E. Mordasini
Gerente Certificación de Productos
Mecánica-Metalurgia